

PROTOKÓŁ

danych wyjściowych do projektowania:

I. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami:

Obiekt:

**„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji sanitarnej we wsiach Budziszewice i Nowy Józefów”.**

Inwestor:

Marian Holak – Gmina Budziszewice

Biuro projektowe:

Kazimierz Cybulski – W.Z.M.i U.W w Poznaniu G.P. „ROLWOD”
w Koninie

1. Kolektory sanitarne:

- Materiał: rury PCV – lite typ S
- Studnie rozgałęźne (przyłączeniowe), spadowe, przelotowe
- Materiał- beton B-45 o \varnothing 1000 mm
- Włazy: typ ciężki

WZMiUW w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
"ROLWOD" w Koninie
zgodność z oryginałem stwierdzam
Konin, dn. ...19.05.2008...

Kierownik

inż. Kazimierz Cybulski

2. Kanały boczne:

- odcinek od studni przyłączeniowej do granicy posesji,
- zakończenie wykonać studnią PCV typ TL Ø 425 mm z włazem typu ciężkiego.

3. Przepompownie sieciowe:

- zbiornik wykonać z betonu B-45,
- pompy dobrać n/w producenta: Herborner,
- przewidzieć zasilanie - alternatywnie:
 - docelowe – całościowe wg warunków wydanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny
 - od skrzynki energetycznej do przepompowni
 - sterowanie przy pomocy:
 - telefonii GSM

Podpis:

WOJT

mgr inż. Marian Holak

1

Kierownik

inż. Kazimierz Cybulski

2

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie
ul. Okólna 59, 62-510 Konin
Tel. centr. (0-63) 242-10-75

WZMiUW w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
"ROLWOD" w Koninie
zgodność z oryginałem stwierdzam
Konin, dn. 18.05.2008

Kierownik
inż. Kazimierz Cybulski