



#### ŹNACZENIA:

DN65, DN50 - średnica rurociągów stalowych

Z65 - projektowany zawór odcinający DN65

Z50 - projektowany zawór odcinający DN50

F50 - projektowany filtr DN50

W - projektowany wodomierz skrzydełkowy suchobieżny DN40 G2" typu JS 16 o przepływie maks. 16,0 m<sup>3</sup>/h

EA65, EA50 - projektowany zawór antyskażeniowy typu EA DN65 i DN50

ZP - projektowany zawór pierwszeństwa DN50 typ EV220B z cewką typ BB 230V, 10W presostatem KPI 35

R - projektowana redukcja DN65x40

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami  
oraz opisem technicznym

Temat		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na pomieszczenia Żłobka - wewnętrzne instalacje sanitarne	
Adres obiektu		Budziszewice, ul. Szkolna nr 4, dz. nr ewid. 636 i 637, obręb nr 0003-Budziszewice, gm. Budziszewice, powiat tomaszowski	
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt budowlany
Imię i nazwisko		Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Dariusz Piekarski	LOD/0537/POOS/07	
Treść rys.		Skala	Data
Schemat rozdziału instalacji wodociągowej		1 : 100	kwiecień 2020
		Nr rys. / nr strony	<b>S9/16</b>