



UWAGA:
Centrala oddymiania COK jest zasilana przed wyłącznikiem PWP kablem HDGs PH90 3x2,5.
Wcisnięcie przycisku PWP spowoduje wyłączenie wszystkich obwodów elektrycznych w strefie pożarowej złobka (rozparowanej części), z pominięciem obwodów elektrycznych zasilających urządzenia poz.

- POx - przycisk oddymiania/przewietrzania z numerem porządkowym
- CDx - czujka dymu z numerem porządkowym
- napęd klapy / drzwi
- puszka przyłączeniowa n/t
- centrala instalacji oddymiania klatki schodowej
- rozdzielnica elektryczna (ist.)
- czujka pogodowa

**Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami
oraz opisem technicznym**

PIASNY STUDIO MARZENA BIESIADA-PIASNY Jadwigów 47, 97-200 Tomaszów Maz.	
NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISZEWICACH NA POMIESZCZENIA ZŁOBKA	
PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR: GMINA BUDZISZEWICE UL. J. CH. PASKA 66, 97-212 BUDZISZEWICE	nr inż. Paweł Borek Nr upr. budl. LDD/149/PO/05/10
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 6361/637, obręb 3 - Budziszewice m. Budziszewice, ul. Szkolna 4, gm. Budziszewice	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: BRANŻA:	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ	
BRANŻA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA	NR RYS. E11
DATA: KWIECIEŃ 2020	SKALA -