

RG.271.4.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia.**

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

na okoliczność pytań otrzymanych w dniu 16.12.2022r.

Pytanie 1. Proszę o wskazanie grubości nawierzchnia poliuretanowej znajdującej się obecnie na boisku wielofunkcyjnym.

Odpowiedź. Istniejącą na boisku nawierzchnię kauczukowo-poliuretanową wykonano o grubości 1,5cm, po zwalowaniu 1 cm. Zadanie zrealizowano ok.12-13 lat temu.

Pytanie 2. Proszę o udzielenie informacji czy nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym została ułożona na podbudowie dynamicznej typu WS, ET czy na podbudowie betonowej, jest to informacja niezbędna do prawidłowego skalkulowania inwestycji.

Odpowiedź. Istniejącą nawierzchnię boiska wykonano na podbudowie tłuczniowej, następnie warstwa kompozytowa i nawierzchnia j.w.

Pytanie 3. W związku z tym, że Zamawiający po raz 4 ogłasza to samo postępowanie i nieustannie brakuje mu środków proponujemy dokonanie następujących zmian:

a) Proponujemy zmianę podbudowy bieżni na betonową gr. 12 cm, na tak przygotowanej podbudowie wykonanie nawierzchni poliuretanowej system typu Natrysk gr 13 mm

b) Proponujemy zmianę wysokość trawy syntetycznej na trawę 20 mm zasypanej piaskiem kwarcowym oraz wykorzystanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej jako podbudowy pod trawę syntetyczną.

Odpowiedź. Zamawiający określił wymagane założenia w PFU i zgodnie z nimi należy wykonać przedmiot zamówienia.

Pytanie 4. Czy boisko z trawy syntetycznej ma być boiskiem wielofunkcyjnym? Jeżeli tak trawa o wysokości 45 mm -50 mm nie nadaje się na tego typu obiekty. Na boiskach stosuje się trawę syntetyczną o wysokości do 20 mm zasypaną piaskiem kwarcowym. Jednakże najrozsądniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nowej warstwy użytkowej z EPDM oraz namalowanie linii segregacyjnych boisk.

Odpowiedź. Zgodnie z założeniami w PFU zaprojektowano boisko do piłki nożnej. Należy wykonać zgodnie z założeniami PFU.

Wójt Gminy
(-)Marian Holak